


### (N)HXH FE180/E30 KERAM

# Halogenfreie Kabel mit einem Funktionserhalt von 30 Minuten

#### Verwendung:

Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen und in Luft verwendet, jedoch nicht direkt in Erde und Wasser verlegt werden. Geeignet für Schutzklasse 2.

Funktionserhalt der Kabelanlage 30 min. (Systemprüfung), Isolationserhalt über 180 min.



**Aufbau:** 1 ..... Kupferleiter, blank, ein- oder mehrdrähtig

2 ..... Aderisolation aus halogenfreier, keramisierender

Polymer-Mischung (HGI 2)

3 ..... halogenfreier Innenmantel / Aderumhüllung

4 ..... Außenmantel aus halogenfreiem Polymer, orange

Info: Die Kabel erfüllen die Bedingungen der Prüfung auf Isolationserhalt nach DIN

VDE 0472-814 / 8.83 über 180 min. und IEC Publik. 331 first edition 1970 auf Funktionserhalt über 30 min. nach DIN 4102-12 entsprechend VDE 0100-710

und 0100-718.

**Normen:** in Anlehnung an DIN VDE 0266

DIN VDE 0276-604 DIN VDE 0472-814

DIN EN 60228 Klasse 1 und 2 (Leiteraufbau)

HD 308 S2 (Aderkennzeichnung)

#### **Technische Daten:**

[V] 600 / 1000 Volt Nennspannung Uo/U [V]<sub>AC</sub> 4000 Prüfspannung -5°C bis +90°C Temperaturbereich beweat °C Kurzschluß Betriebstemperatur 250°C Kurzschlußdauer max. in [sec] Biegeradius einadrige Ausführung x DA 15 mehradrige Ausführung x DA 12

Brennverhalten Norm EN 50266-2-4 IEC 60332-3 Kat.C

Aderzahl und Nennquerschnitt	lagernd	lagernd	Kupferzahl	Außen- durchm.	Brandlast	Gewicht ca.
mm²	J	0	kg/km	ca. mm	kWh/m	kg/km
1 x 16 RM		0	160	9,0	0,30	207
1 x 25 RM		0	250	10,6	0,40	307
1 x 35 RM		•	350	11,8	0,46	407
1 x 50 RM	0	$\circ$	500	13,1	0,54	535
1 x 70 RM	0	0	700	15,0	0,66	744
1 x 95 RM		0	950	17,0	0,80	1.009

Meinhart Kabel Österreich GmbH

www.meinhart.at info@meinhart.at

Westbahnstraße 6 A-4490 St Florian

Tel. +43 (0)7224 690-0, Fax +43 (0)7224 690-610

Aderzahl und Nennquerschi	nitt	_	jernd	Kupferzahl	durchm.	Brandlast	Gewicht ca.
mm²		J	0	kg/km	ca. mm	kWh/m	kg/km
1 x 120 RM			•	1.200	18,6	0,91	1.248
1 x 150 RM			0	1.500	20,6	1,14	1.538
1 x 185 RM			0	1.850	22,8	1,35	1.917
1 x 240 RM			0	2.400	26,3	1,56	2.521
1 x 300 RM			0	3.000	30,0	2,50	3.400
2 x 1,5 RE			•	30	10,2	0,45	145
2 x 2,5 RE			•	50	11,0	0,52	180
2 x 4 RE			0	80	11,8	0,57	224
2 x 6 RE			•	120	12,8	0,65	282
2 x 10 RE			0	200	14,4	0,78	393
2 x 16 RM		_	0	320	17,3	1,04	605
3 x 1,5 RE				45	10,6	0,50	165
3 x 2,5 RE	-			75	11,5	0,57	209
3 x 4 RE				120	12,4	0,64	268
3 x 6 RE	_			180	13,5	0,72	344
3 x 10 RE 3 x 16 RM				300 480	15,6	0,90	506 761
3 x 25 RM	·			750	18,0	1,14	
3 x 25 RM	• •	)		1.050	22,3	1,63	1.160 1.522
3 x 50 RM	= =	)		1.500	24,9 27,7	1,92 2,30	1.980
3 x 70 RM		)		2.100	32,0	2,96	2.746
3 x 95 RM	• •	)		2.850	36,5	3,67	3.712
3 x 25/16 RM	• •	) )		910	23,4	1,76	1.335
3 x 35/16 RM		)		1.210	25,4	2,02	1.683
3 x 50/25 RM	• •	)		1.750	29,0	2,50	2.244
3 x 70/35 RM		)		2.450	33,4	3,18	3.101
3 x 95/50 RM	• •	)		3.350	38,3	4,04	4.207
3 x 120/70 RM		)		4.300	42,6	4,92	5.315
4 x 1,5 RE	••	•		60	11,3	0,56	192
4 x 2,5 RE				100	12,3	0,64	249
4 x 4 RE				160	13,3	0,72	322
4 x 6 RE				240	14,5	0,82	418
4 x 10 RE				400	16,8	1,01	620
4 x 16 RN				640	19,8	1,31	944
4 x 25 RM	• •			1.000	24,3	1,92	1.452
4 x 35 RN		•		1.400	27,1	2,23	1.906
4 x 50 RM				2.000	30,5	2,79	2.514
4 x 70 RM		O		2.800	35,3	3,58	3.497
4 x 95 RM		C		3.800	40,2	3,87	4.728
4 x 120 RM		)		4.800	44,5	5,37	5.882
4 x 150 RM		)		6.000	49,0	6,51	7.199
5 x 1,5 RE		Ð		75	12,2	0,66	228
5 x 2,5 RE				125	13,3	0,75	295
5 x 4 RE		•		200	14,4	0,84	386
5 x 6 RE		•		300	16,1	1,01	518
5 x 10 RE	Ξ	•		500	18,3	1,22	755
5 x 16 RM		•		800	22,2	1,64	1.187
5 x 25 RM	И			1.250	26,6	2,29	1.773
5 x 35 RM	И	•		1.750	29,8	2,72	2.341
5 x 50 RM		_		2.500	33,7	3,44	3.100
7 x 1,5 RE				105	13,0	0,73	274
10 x 1,5 RE				150	16,4	1,01	397
12 x 1,5 RE				180	16,8	1,08	438
19 x 1,5 RE		)		285	19,2	1,41	606
24 x 1,5 RE				360	22,6	1,78	785
30 x 1,5 RE	= (	)		450	23,7	2,02	917

Meinhart Kabel Österreich GmbH

## Datenblatt



Aderzahl und Nennquerschnitt	lagernd	lagernd	Kupferzahl	Außen- durchm.	Brandlast	Gewicht ca.
mm²	J	0	kg/km	ca. mm	kWh/m	kg/km
7 x 2,5 RE	•		175	14,2	0,83	358
12 x 2,5 RE	•		300	18,5	1,24	580
19 x 2,5 RE	0		475	21,8	1,70	852
24 x 2,5 RE	0		600	25,0	2,05	1.054
30 x 2,5 RE	0		750	26,3	2,33	1.245

Weitere Aderzahlen und Querschnitte auf Anfrage

Meinhart Kabel Österreich GmbH